


OCHRONA OD PORAŻEN:
- SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukł. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364



CENTRALA WENTYLACYJNA
na poziomie poddasza nieużytkowego
nawiewno-wyciągowa
z nagrzewnicą wodną
z obrotowym wymiennikiem ciepła
Vn=6500 m³/h
Vw=6500 m³/h

proj. oprzewodowanie zgodnie
z DTR proj. centrali wentylacyjnej
[w zakresie wyk. branżowej instalacji
klimatyzacyjno-wentylacyjnej]

plan wentylacyjny ø800
do zblokowanej czepnia-wyrzutni
zlokalizowanej na dachu budynku

proj. YDYżo 5x6mm² L= 20m
WLZ rozdz. RCw2 z rozdz. R-SG

czepnia ścienna
ø 300

wyrzutnia dachowa
ø 300

- UWAGI :**
- Instalację wykonać przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5–10)mm² /750V układanymi wg technologii wykonania ścian, tj.: p/t, n/t, w korytkach instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach osłonowych,
 - W poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować:
 - w pom. technicznych, sanitariatach osprzęt instal. o min. IP44;
 - w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instal. o IP2X.
 - Instalację należy wykonać zgodnie z normami oraz sztuką budowlaną.
 - Przejścia kabli i przewodów przez ściany i strop, należy wykonać z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami uszczelniającymi o odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa przegrody (np. ściany; stropy, itd).
 - Elementy proj. instalacji elektrycznej należy układać w ścisłej koordynacji z wykonawcami proj. instalacji i robót budowlanych innych branż.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		DATA:	2016r.
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN		SKALA:	1:100
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA I		tel. 693-642-070	
INWESTOR:	URZĄD GMINY SIERAKOWICE		
OBIEKT:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową kotłowni mśc. TUCHLINO - dz. nr 575/3 gm. Sierakowice		
OPRACOWANIE:	Instalacja elektryczna wewnętrzna - trasa WLZ-ów i lokalizacja rozdzielni		
PROJEKTANT:	inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002		PODPIS:
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOE/11		PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PODDASZA [nieużytkowego]	RYS. NR E-03