



- uzion Fundamentowy: bednarka PFeZn 30x4mm, stal zbrojeniowa Fundamentów
- zwody poziome: DFeZn16mm mocowane na uchwytych wsporczych (blacha wierzchnia płyty PwD gr. min. 0,6mm stanowiącej pokrycie dachu)
- zwody pionowe: DFeZn16mm
- przewód odprowadzający: DFeZn16mm w RLL#22 ukt. p/t pod warstwą izolacji ścian zewnętrznych
- przewód uziemiający: PFeZn 30x4mm
- złącze skracane
- złącze rynnowe
- złącze kontrolne ZK...

| | | |
|---|-------|--|
| USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE | | DATA |
| DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN | | 2016r. |
| 83-340 SIERAKOWICE UL. DZIURCOWA 1 | | TEL. 693-642-070 |
| INWESTOR | | URZĄD GMINY SIERAKOWICE |
| OBJEKT | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową kotłowni msc. TUCHLINO - dz. nr 575/3 gm. Sierakowice |
| OPRACOWANIE | | Instalacja elektryczna wewnętrzna - Instalacja odgromowa |
| PROJEKTANT | PODS. | |
| Inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002 | | |
| PROJEKTANT | PODS. | RYT. NR |
| Inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOE/11 | | E-016 |
| NAZWA RYSUNKU | | |
| RZUT ELEWACJI - Pn i Pd | | |