

Nr obwodu				S1
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przeciwprzepięciowy	Sygnalizator obecności	ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153 – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej
Pomieszczenie		typu 1 i typu 2	napięcia zasilającego	Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami
Moc zainst.				max 8 kW

Inwestycja:
PRZEBUDOWA BOISKA I BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIATY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZJAZDU, BUDOWA MONITORINGU, OŚWIETLENIA, ODWODNIENIA I INSTALACJI NAWADNIANIA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Sprawdzający branża elektryczna
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA SIERAKOWICE
UL. LĘBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

branża elektryczna

Skala %

Data: listopad 2016

Nr rys. E-10 Arkusz 1/2

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNIA REJONU BIEŻNI R3