

RID.7234.198.2016

AMIBUD

Cezary Ilnicki

ul. Świerczewskiego 84

59-930 Pięńsk

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28-11-2016r. o wydanie warunków technicznych przyłączenia działek **229/2, 230/11 w Sierakowicach** do sieci kanalizacji deszczowej poniżej podaję warunki:

1. Miejsce włączenia:

- Ustala się miejsce włączenia wód opadowych i roztopowych z terenu z terenu **działek 229/2, 230/11 w Sierakowicach** do istniejącej studni kanalizacji deszczowej oznaczonej jako: **Di2** zgodnie z załączonym rysunkiem, w przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącej studni **Di2** włączenie projektowanego kanału deszczowego dokonać do studni **Di3** lub do studni **Di1** za pomocą przewiertu pod jezdnią bitumiczną.
- Włączenie do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych
- sieć wykonać z rur litych PCV

2. Sposób podczyszczania ścieków:

- ścieki deszczowe przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci deszczowej muszą być oczyszczone z ponadnormatywnych zanieczyszczeń zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

3. Warunki ogólne:

- Niniejsze warunki stanowią zgodę na włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

4. Warunki projektowania:

- Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 z późn. zmianami.
- Trasy projektowanych sieci i/lub przyłączy kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Referacie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego przy ulicy Gen. J. Hallera 1 w Kartuzach.
- Projekt budowlany należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Sierakowicach.

5. Warunki wykonania:


- Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci i/lub przyłączy zgłosić w Urzędzie Gminy w Sierakowicach na 7 dni przed planowanym terminem ze wskazaniem:
 - ◆ *kierownika budowy.*
 - ◆ *terminu rozpoczęcia prac.*
- W czasie budowy sieci i/lub przyłączy odcinki ulegające zakryciu (zasypyaniu) należy zainwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę.
- Włączenie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Sierakowicach po dokonaniu odbioru technicznego.

6. Warunki odbioru:

- W czasie budowy kanalizacji deszczowej odcinki ulegające zakryciu (zasypyaniu) należy zgłosić do odbioru w Urzędzie Gminy w Sierakowicach.
- Do odbioru końcowego nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej lub przyłączy należy dostarczyć:
 - ◆ *ważne warunki techniczne przyłączenia*
 - ◆ *jeden egzemplarz uzgodnionego przez Urząd Gminy w Sierakowicach projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisany przez Kierownika budowy,*
 - ◆ *jeden egzemplarz: po wykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, szkicu polowego, wykazu współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,*

7. Termin ważności warunków przyłącza wynosi 3 lata

Z poważaniem

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Dróg

Piotr Zengerski