

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- czynna linia napowietrzna nn 0,4 kV
- istniejący remontowany budynek

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- czynna linia napowietrzna nn 0,4 kV

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas wystąpienia
niska	wpadnięcie do rowu	na trasie kabla	Podczas prac przy oświetleniu zewnętrznym
wysoka	porażenie prądem 0,4kV	Istn. linia napowietrzna	podczas demontaż i ponowny montaż linii napowietrznej,
niska	potrącenie samochodem	Na placu budowy	podczas wykonywania prac oświetlenia zewnętrznego
średnia	Uderzenie elementami budowlanymi	Prace w remontowanym budynku	Podczas prowadzenia prac instalacji wewnętrznych
niska	porażenie prądem 0,4kV	Plac budowy	podczas prac instalacyjnych, prowizorki budowlane