

Sierakowice, dnia 10 kwietnia 2020 roku

SUE.271.4.2020
L.dz. 09/2020

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.4.2020**. Nazwa zadania:
Budowa przystani żeglarskiej wraz z drogą dojazdową do plaży w miejscowości Gowidlino.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Proszę o podanie parametrów bram garażowych z jakiego materiału mają być wykonane.
2. Proszę o weryfikację stolarki okiennej i drzwiowej rys, nr 7 z rysunkiem nr 2. Jaka jest właściwa ilość okien.
3. Jaki jest właściwy obmiar do wykonania trawników ponieważ jest różnica pomiędzy zapisami w SIWZ a przedmiarem. Proszę o podanie grubości ziemi jaką należy zachować przy wykonaniu trawników.
4. Na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 7 widnieją drzwi typu DZ5 Proszę o informację w którym miejscu należy je zamontować brak informacji na rys nr 1 i nr 2.
5. Proszę o wyjaśnienie gdzie zamontować drzwi D4 ponieważ brak informacji na rys nr 1 i nr 2.
6. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału i w jakim kolorze należy wykonać stolarkę drzwiową wewnętrzną - różnice pomiędzy opisem w projekcie a zestawieniem i przedmiarem.
7. Proszę o sprecyzowanie koloru stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej gdyż kolor ma znaczący wpływ na cenę. Proszę o określenie przy stolarce okiennej kolorystykę wewnątrz i na zewnątrz.
8. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość należy przyjąć przy wykonaniu izolacji ściany zewnętrznej ponieważ są różnice w dokumentacji przetargowej
9. Proszę o informację czy należy wykonać licowanie klinkiem na ścianie elewacyjnej frontowej wg rys nr 6 ?
10. Z jakiego gatunku drewna mają być wykonane balustrady ?
11. Czy na elewacji należy wykonać boazerię drewnianą zgodnie z wizualizacją na rys. nr 5 i 6 ?

Odpowiedź:

1. Vide odpowiedź nr 1 w Wyjaśnieniach treści SIWZ z dn. 03.04.2020 r. (sygn. pisma SUE.271.4.2020 L.dz. 08/2020).
2. Zamawiający informuje, że dane dotyczące stolarki okiennej znajdują się w zestawieniu stolarki _____
znajdującym się na stronie www.sierakowice.biuletyn.net.

Strona | 1

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

3. Właściwy obmiar trawników znajduje się w SIWZ (str. 3). Należy zachować taką grubość ziemi, która umożliwi naturalną wegetację roślin.
4. Drzwi DZ 5 należy zamontować docelowo w pomieszczeniu 2.2.
5. Drzwi DZ 4 (przesuwane) pom. 2.3 i 2.6, jak na rys nr 2.
6. Stolarkę należy wykonać należy wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego. Kolorystyka stolarki wewnętrznej – biała.
7. Kolorystyka stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej (zewnątrznej) w odcieniach brązu RAL 8001-8004. Kolorystyka stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej (wewnętrznej) w kolorze białym.
8. Grubość izolacji zgodnie z projektem budowlanym – rys. nr 3.
9. Tak.
10. Dąglezja ewentualnie modrzew.
11. Należy.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

Kierownik Zamawiającego