

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 08 kwietnia 2020 roku

SUE.271.7.2020

L.dz. 02/2020

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.7.2020**. Nazwa zadania: **Budowę Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wykonanie zjazdu z drogi gminnej? Załączona decyzja z dn. 25.11.2016r. straciła ważność.
2. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi do przyłączenia działek 229/2, 230/11 do sieci kanalizacji deszczowej? Załączone warunki z dn. 28.11.2016 r. straciły ważność.
3. Proszę o załączenie pozwolenia na budowę dla danej inwestycji. Wzór umowy zawiera informację, że pozwolenie na budowę wydano 11.04.2017r. co może oznaczać, że wkrótce straci ważność.
4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia,
5. Proszę o potwierdzenie, że boisko piłkarskie powinno być poddawane zabiegom konserwacyjnym tj. koszenie trawy, nawadnianie, nawożenie, głębokie napowietrzanie, wałowanie lekkim walcem przez okres 2 miesięcy od zgłoszenia przez kierownika budowy zakończenia robót budowlanych.
6. Proszę o podanie w jakim zakresie Przedmiaru Robót należy go traktować jako pomocniczy?
7. Jak Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?
8. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym ułożonego na folii PE zamiast warstwy z asfaltu i miążu kamiennego o grubości 12cm?

Odpowiedzi:

1. Tak. Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wykonanie zjazdu z drogi gminnej.

Strona | 1

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

2. Tak. Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi na przyłączenie do kanalizacji deszczowej.
3. Decyzja pozwolenia na budowę będąca podstawą do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia jest ważna i będzie ważna również po 11.04.2020 r.
4. Tak. Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. W związku z planowanym terminem zakończenia robót (30.10.2020) Zamawiający informuje, że Wykonawca winien położyć murawę najpóźniej na przełomie lipca/sierpnia, by do końca wegetacji trawy ją pielęgnować, zgodnie warunkami określonymi w dokumentacji projektowej. Trawę należy pielęgnować od momentu ułożenia do dnia odbioru końcowego.
6. W całym zakresie należy przedmiar robót traktować jako pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej.
7. Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru robót jako ograniczoną. Wycenę należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych, a przedmiar robót traktować jako dokument pomocniczy będący materiałem, który pomógł Zamawiającemu w wycenie przedmiotu zamówienia.
8. Tak. Poza rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania podbudowy betonowej z betonu C25/30 W8, F150 ze zbrojeniem rozproszonym ułożonego na folii PE zamiast warstw z betonu asfaltowego.

Z up. WÓJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk
Kierownik Zamawiającego