

Sierakowice, dnia 21 maja 2021 roku

SUE.271.7.2021

L.dz. 05/2021

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.7.2021**. Nazwa zadania: **Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Sierakowice, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w Gminie Sierakowice.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Dot. zadania Część II - 7. Gowidlino Borowy Las 370m; Na rys. "D5 przekroje konstrukcyjne" opisano konstrukcję nawierzchni pobocza wg pkt.6. Brak pkt. 6 na rysunku. Proszę o określenie konstrukcji nawierzchni pobocza.
2. Dot. Zad. Część II - 7. Gowidlino Borowy Las 370m; Proszę o potwierdzenie, że ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego ma być koloru czarnego.
3. Dot. Zad. Część II - 7. Gowidlino Borowy Las 370m; Czy w zakres zamówienia wchodzi płytka integracyjna pokazana na szczególe 5. Zaniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych na rys. D5 Przekroje konstrukcyjne. Brak pozycji w przedmiarze robót oraz lokalizacji płytek na planie sytuacyjnym.

Odpowiedzi:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA:
 - a. *Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 15cm - w-wa ścieralna,*
 - b. *Kruszywo naturalne, gr. min. 15cm – podbudowa.*
2. Potwierdzam, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego AC11S koloru czarnego – dostosowanie do stanu istniejącego w pasie drogi powiatowej.
3. Tak, należy wykonać nawierzchnię z płytek z guzkami koloru żółtego 1,5m² na przejściu dla pieszych na włączeniu z drogą powiatową.

/-/ Tadeusz Kobiela
Kierownik Zamawiającego