

Sierakowice, dnia 25 maja 2021 roku

SUE.271.7.2021

L.dz. 06/2021

**Wszyscy wykonawcy**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.7.2021**. Nazwa zadania: **Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Sierakowice, Skrzeszewo, Szopa oraz Tuchlino w Gminie Sierakowice.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

### Pytania:

1. Dot. Zad. Część II i III; W związku z brakiem informacji w projekcie o kategorii ruchu, proszę o uzupełnienie.
2. W przedstawionych materiałach w postępowaniu przetargowym są wymienione różne wersje kanału technologicznego. W projekcie jak i przedmiarze najczęściej przedstawiony został w wersji studni SK1 i kanału 2x rura HDPE 40 ale np. w Borowym Lesie /odc. 370m/ projektuje się studnie SKR1 i KTu minimalny /Rura HDPE 110, HDPE 40 i WMR 40 7x10/ Podobnie w Tuchlinie. Proszę o ostateczne przedstawienie jak w poszczególnych podzadaniach kanał technologiczny wybudowany.
3. Udostępnienie całej trasy zaprojektowanego kanału technologicznego w Bąckiej Hucie chociażby w wersji PZT. Na stronie udostępniono jedynie arkusz 2. Brakuje odcinka km 0+000 - 0+200 z arkusza 1.
4. Proszę o udostępnienie całych tras zaprojektowanego kanału technologicznego na podzadaniu: Paczewo, Gowidlino – Borowy Las odc. 2 /780m/ oraz Tuchlino. Brak na stronie internetowej zamówienia jakiegokolwiek mapy z trasą zaprojektowanego kanału technologicznego.
5. Proszę o potwierdzenie, iż kanał technologiczny ma zostać wykonany jak na poniższym rysunku:

Kanał technologiczny uliczny - minimalny  
(KTu)



**ul. Lęborska 30**  
**83-340 Sierakowice**  
**NIP 589-10-18-894**

**Odpowiedzi:**

1. Dla wszystkich zadań objętych zamówieniem należy przyjąć kategorię ruchu KR 1.
2. Zamawiający tą kwestię wyjaśnił w rozdziale V ust. 2 SWZ: **Uwaga!** *W dokumentacjach projektowych, o których mowa w pkt 2 powyżej znajduje się informacja na temat konieczności wykonania kanałów technologicznych w wersji dwuotworowej z rurami o średnicy 40 mm. Celem doprecyzowania danych znajdujących się w opracowaniach technicznych Zamawiający informuje, że wszystkie kanały technologiczne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne w wariantcie minimalnym tj. kanalizacje kablową należy wykonać z rur  $\phi$  110 mm, rurociągów kablowych  $\phi$  40 oraz wiązki mikrorur  $\phi$  40. Szczegółowe informacje dot. budowy kanałów technologicznych znajdują się w dokumencie pn. „KANAŁY TECHNOLOGICZNE – WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA” stanowiący element dokumentacji projektowej.*
3. W załączeniu uzupełniono oba arkusze PZT z trasą kanału technologicznego.
4. Wszystkie wskazane arkusze PZT z trasą kanału technologicznego uzupełniono.
5. Kanały technologiczne należy wykonać zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 2 SWZ oraz załączonym do dokumentacji technicznej dokumencie „KANAŁY TECHNOLOGICZNE – WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA”. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że mimo zamieszczenia ww. wytycznych w zakresie dok. cz. 2 zamówienia, są one właściwe dla wszystkich części zamówienia.

Działając na podstawie z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 z późn. zm.), w związku z zamieszczeniem dodatkowych rysunków dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert do dnia 31.05.2021 g.11:50 (składanie ofert) oraz 31.05.2021 g. 12:00 (otwarcie ofert).

*/-/ Tadeusz Kobiela*  
Kierownik Zamawiającego