

Sierakowice, dnia 15 kwietnia 2022 roku

SUE.271.15.2022

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.15.2022**. Nazwa zadania: „**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jelonku o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym oraz adaptację pomieszczeń na dwie sale dydaktyczne**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Czy w zakres przetargu wchodzi dostawa wyposażenia sportowego? Jeśli tak to jakie elementy?
2. Czy w ofercie należy zawrzeć dostawę i montaż siedzisk na trybunie?
3. Wg. projektu technicznego płyta pod posadzką sportową ma być zbrojona podwójną siatką co daje około 2,8t zbrojenia, wg. przekrojów projektu budowlanego ma być to zbrojenie rozproszone, które rozwiązanie należy przyjąć do oferty?
4. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać rządowego wyposażenia ruchomego?
5. Proszę o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać w ofercie tablicy wyników oraz drabinek gimnastycznych?
6. Prosimy o udostępnienie poprawnego zestawienia stolarki, wg. naszej oceny to udostępnione ma następujące błędy i nieścisłości :
 - witryna P1 – ilość na antresoli wg. nas to 1 sztuki a nie 2,
 - witryna P2 – inne wymiary na rysunkach inne w tabeli zestawia,
 - witryna P3 – inne wymiary na rysunkach inne w tabeli zestawia,
 - witryna P4 - inne wymiary na rysunkach inne w tabeli zestawia, ponadto ilość na antresoli wg. nas to 2 sztuki a nie 3,
 - witryna P5 – inne wymiary na rysunkach inne w tabeli zestawia
 - wg. rzutu parteru jedna sztuka D3 jest w klasie EI30 – prosimy o potwierdzenie.
 - na zestawieniu brak drzwi zewnętrznych oznaczonych na rzucie parteru jako P3 0,9*2m – prosimy o uszczegółowienie.
7. W związku z trudnościami pozyskania ofert od podwykonawców i dostawców w okresie około świątecznym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 27.04.2022r.
8. W treści opisu projektu zagospodarowania terenu wskazano, że planowana jest częściowa wymiana ogrodzenia, wg. PZT ciężko stwierdzić jaka część jest to wymiany, prosimy o uszczegółowienie o długość tego ogrodzenia, wysokość, rodzaj, i czy wymianie podlegają również bramy furtki ? jeśli tak to na jakie?

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

9. W przedmiarach branży sanitarnej w poz.184 i 193 są wentylatory dachowe - razem 6 kpl. - na rysunkach nie mamy żadnych wentylatorów dachowych. Proszę o potwierdzenie, że jest to błąd i nie należy w kalkulacji uwzględnić wentylatorów dachowych.
10. Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących udzielenia przez Zamawiającego zaliczki w niniejszym postępowaniu. Wg zapisów w rozdz. V pkt. 22 Zamawiający wyklucza możliwość udzielenia zaliczek, natomiast par. 9 projektu umowy dopuszcza taką możliwość.

Odpowiedzi:

1. Tak, wyposażenie stałe wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zestawienie wyposażenia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.
2. Tak, w ofercie należy zawrzeć dostawę i montaż siedzisk na trybuny.
3. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zbrojenie rozproszone oraz co najważniejsze posadzkę należy wykonać z betonu klasy C16/20.
4. W ofercie należy przyjąć wyposażenie ruchome jak w załączniku zestawienie wyposażania.
5. Tablicę wyników należy uwzględnić w ofercie, zgodnie z załącznikiem zestawienie wyposażania.
6. Dokonano korekty zestawienia stolarki, które stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
 - witryna P1 do P5 – zestawienie skorygowano,
 - wg rzutu parteru jedna sztuka D3 jest w klasie EI30 – potwierdzam.
 - na zestawieniu brak drzwi zewnętrznych oznaczonych na rzucie parteru jako P3 0,9*2m – powinien być na rzucie parteru symbol D4.Zestawienie skorygowano o właściwe parametry stolarki okiennej wynikające z przepisów dla ściany REI 60 w części sportowej – dodatkowo w załączeniu do niniejszych wyjaśnień rysunek stref przeciwpożarowych i elewacji.
7. Zamawiający rozumiejąc trudności wynikające z okresu świątecznego dokonuje zmiany terminu składania ofert **na 22.04.2022 g. 11:30**. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne.
8. Do wymiany jest ogrodzenie pomiędzy dz. 509/7 (szkoły) a dz. nr 510/12 – na systemowe nawiązujące do ogrodzenia od strony drogi, przęsłowe na słupkach metalowych (powlekane), kolor zielony, osadzone w cokole wys. 0,3 m, zabezpieczające przed zalewaniem działki sąsiedniej, bez furtek i bram, długość – 66 mb, wysokość 1,5 m.
9. Zamawiający potwierdza, w przedmiarze wystąpił błąd, nie należy w kalkulacji uwzględnić wentylatorów dachowych. Rysunek dachu wentylacji w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.
10. Zamawiający ujednoczył w dokumentach zamówienia zapisy dotyczące zaliczki.

/-/ Tadeusz Kobiela
Kierownik Zamawiającego