

Sierakowice, dnia 21 września 2022 roku

SUE.271.37.2022

**Wszyscy wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.272.37.2022**. Nazwa zadania: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Wygoda Sierakowska oraz remont chodnika w miejscowości Gowidlino.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 poz. 1129 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

### **Pytanie:**

1. Bardzo proszę o udostępnienie opisu i dokumentacji rysunkowej dotyczącej wiaty przystankowej oraz lampy hybrydowej.

### **Odpowiedź:**

1. W zakresie wiaty przystankowej: do wyceny należy przyjąć wiatę przystankową zgodną z opisem zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 7 do SWZ pn. „Dokumentacja techniczna – cz. I Wygoda Sierakowska: TOM I\_5 SST”). Sekcja: D.10.01.02 Wiaty Przystankowa (strony 347 – 352 opracowania). W zakresie lamp hybrydowych: należy zastosować lampy hybrydowe o następujących parametrach min.:
  - latarnie hybrydowe posiadające dedykowane oprawy uliczne LED – przystosowane do przejść dla pieszych,
  - słup stalowy ocynkowany wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowanej dla „2 strefy wiatowej”,
  - natężenie oświetlenia min. 30lx,
  - Barwa 4000K,
  - H=6m – wysokość zawieszenia,
  - Optyka asymetryczna.

*/-/ Tadeusz Kobiela /-/*  
Kierownik Zamawiającego